

**KLANTGEGEVENS**

**Naam:** 88Light bv  
**Adres:** Sandenburg 38  
**Plaats:** Dordrecht

**INVENTARIS GEGEVENS**

**Omschrijving:** Noodverlichting (paniekverlichting)  
**Lamptype:** LED  
**Montagewijze:** Opbouw  
**Schakeling:** Inductief  
**Type schakeling:** Noodschakeling  
**Voedingssyteem:** Decentraal (individuele batterij)  
**Nominale spanning:** 230 Volt  
**Beschermingsklasse:** II  
**Nominale bedrijfsduur:** 3 uur  
**Met lichtbron:** Ja  
**Continu bedrijf:** Ja  
**Autom. testinrichting:** Nee  
**Accuspanning:** 12 Volt  
**Vermogen:** 2 x 24 Watt  
**Bestemd voor:** 88L-T8F-258T-EBT  
**Registratie nummer:** NRG201305

**TESTRESULTATEN**

TESTEN	OMSCHRIJVING	RESULTATEN	STATUS
Visueel :	Voedingskabel		Goed
	Schakeling		Goed
	Behuizing		Goed
	Overall		Goed
Isolatie Test			Goed
Lekstroom			Goed
Max. Lekstroom			Goed
Belasting Test			Goed

Opmerking :

De Noodverlichting is volgens de NEN-EN getest en is GOEDGEKEURD.

**KEURINGS GEGEVENS**

**Test datum:** 04-12-2013  
**Inspecteur:** M. Raadsheer