

KLANTGEGEVENS

Naam: 88Light bv
Adres: Sandenburg 38
Plaats: Dordrecht

INVENTARIS GEGEVENS

Omschrijving: Noodverlichting (paniekverlichting)
Lamptype: LED
Montagewijze: Opbouw
Schakeling: Inductief
Type schakeling: Noodschakeling
Voedingssyteem: Decentraal (individuele batterij)
Nominale spanning: 230 Volt
Beschermingsklasse: II
Nominale bedrijfsduur: 3 uur
Met lichtbron: Ja
Continu bedrijf: Ja
Autom. testinrichting: Nee
Accuspanning: 12 Volt
Vermogen: 2 x 24 Watt
Bestemd voor: 88L-T8F-258T-EBT
Registratie nummer: NRG201305

TESTRESULTATEN

TESTEN	OMSCHRIJVING	RESULTATEN	STATUS
Visueel :	Voedingskabel		Goed
	Schakeling		Goed
	Behuizing		Goed
	Overall		Goed
Isolatie Test			Goed
Lekstroom			Goed
Max. Lekstroom			Goed
Belasting Test			Goed

Opmerking :

De Noodverlichting is volgens de NEN-EN getest en is GOEDGEKEURD.

KEURINGS GEGEVENS

Test datum: 04-12-2013
Inspecteur: M. Raadsheer